

TABELA REGULACYJNA DLA WODY GRZEWCZEJ

Temp. zewnętrzna [°C]	Temp. zasilania [°C]	Temp. powrotu [°C]
-20	90,0	70,0
-19	88,2	69,2
-18	87,3	68,3
-17	85,8	67,3
-16	84,4	66,4
-15	83,0	65,5
-14	81,6	64,6
-13	80,0	63,5
-12	78,7	62,5
-11	77,2	61,7
-10	75,7	60,7
-9	74,4	59,8
-8	72,9	58,8
-7	71,4	57,9
-6	70,0	57,0
-5	68,4	55,9
-4	66,9	54,9
-3	64,4	53,9
-2	63,9	52,9
-1	62,3	51,8
0	60,7	50,7
1	59,2	49,7
2	57,5	48,5
3	55,8	47,3
4	54,2	46,1
5	52,4	44,9
6	50,8	43,8
7	49,0	42,8
8	47,3	40,0
9	45,5	38,7
10	43,7	38,4
11	41,5	37,8
12	39,5	36,0
13	37,9	34,8
14	36,3	33,6
15	34,7	32,4

Załącznik nr 1



