

ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela regulacyjna temperatur dla sieci nr 1 (Oś. Bugaj)					Tabela regulacyjna temperatur sieci nr 2 (kierunek Oś. Powstańców, Piłsudskiego, UMiG)		
Temp. Zewnętrzna °C	Temp. Zasilania °C	Temp. Powrotu °C	Moc MWh	Moc GJ	Temp. zewnątrzna °C	Temp. Zasilania °C	Temp. powrotu °C
13	40,0	40,0	0,00	0,00	13	65	55
12	42,4	40,9	0,08	0,29	12	65	55
11	44,8	41,8	0,16	0,57	11	65	55
10	47,3	42,7	0,24	0,86	10	65	56
9	49,7	43,6	0,32	1,15	9	65	57
8	52,1	44,5	0,40	1,44	8	65	58
7	54,5	45,5	0,48	1,72	7	65	58
6	57,0	46,4	0,56	2,01	6	65	58
5	59,4	47,3	0,64	2,30	5	67	59
4	61,8	48,2	0,72	2,59	4	69	59
3	64,2	49,1	0,80	2,87	3	71	59
2	66,7	50,0	0,88	3,16	2	72	60
1	69,1	50,9	0,96	3,45	1	74	60
0	71,5	51,8	1,04	3,74	0	76	60
-1	73,9	52,7	1,12	4,02	-1	78	61
-2	76,4	53,6	1,20	4,31	-2	80	61
-3	78,8	54,5	1,28	4,60	-3	81	62
-4	81,2	55,5	1,36	4,89	-4	83	63
-5	83,6	56,4	1,44	5,17	-5	85	63
-6	86,1	57,3	1,52	5,46	-6	86	64
-7	88,5	58,2	1,60	5,75	-7	88	64
-8	90,9	59,1	1,68	6,04	-8	90	65
-9	93,3	60,0	1,76	6,32	-9	92	65
-10	95,8	60,9	1,84	6,61	-10	94	65
-11	98,2	61,8	1,92	6,90	-11	95	66
-12	100,6	62,7	2,00	7,19	-12	97	66
-13	103,0	63,6	2,08	7,47	-13	98	67
-14	105,5	64,4	2,16	7,76	-14	100	67
-15	107,9	65,5	2,24	8,05	-15	102	68
-16	110,3	66,4	2,32	8,34	-16	104	68
-17	112,7	67,3	2,40	8,62	-17	105	69
-18	115,2	68,2	2,48	8,91	-18	107	69
-19	117,6	69,1	2,56	9,20	-19	109	70
-20	120,0	70,0	2,64	9,49	-20	110	70

Kierownik Zakładu  
 JFW Energia i Gaz S.A. Suchedniów  
  
 mgr inż. Mateusz Glijer